

Утверждены  
Постановлением Исполнительного комитета  
МО города Набережные Челны от 07.05.2025  
№3314 «О внесении изменений в приложе-  
ния к Постановлению Исполнительного коми-  
тета от 03.07.2020 №3146 «Об утверждении  
нормативов состава сточных вод, сбрасыва-  
емых в централизованную систему водоотве-  
дения города Набережные Челны»

**Нормативы состава промышленных (производственных) сточных вод  
для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение  
на сооружения механической очистки промстоков (СМОП)  
города Набережные Челны**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование вещества (показателя)</b>	<b>Допустимое значение показателя (концентрация), мг/дм<sup>3</sup> (мг/л)</b>
1	рН	6,0-9,0
2	Взвешенные вещества	500
3	ХПК	500
4	Аммоний - ион (Ионы аммония)	25
	Азот аммонийный	19,43
5	Фосфат ион (по Р), Фосфаты по фосфору, Фосфор фосфатов	12
	Фосфат-ион (фосфаты)	36,8
6	Сульфат-ион (сульфаты)	203,68
7	Нефтепродукты	250
8	АСПАВ (АПАВ)	5,1
9	Медь (ионы меди)	0,052
10	Цинк	1,0
11	Марганец	0,048
12	Стронций	1,632
13	Молибден	0,0053

Примечание. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в составе промышленных (производственных) сточных вод запрещается